



**Межрегиональная общественная
правозащитная организация инвалидов
«На коляске без барьеров»**



Юр. адрес: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 16, корп. 3, кв. 18,
Факт. адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6, тел. +7(921) 756-64-15, e-mail: bez.barerov@gmail.com,
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspb
ОКПО 31046852, ОГРН 1137800009214, ИНН/КПП 7814291457/781401001

АКТ № 1/Прим/22А ОТ 8 ИЮНЯ 2022 Г.

*СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 575 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ СОШ № 575 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)*

*197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское
муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ
Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1*

*Санкт-Петербург
2022 г.*

Акт № 1/Прим/22а от 8 июня 2022 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 575 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 575 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 29 460,6 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23 194,2 кв.м.;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга, 197374 Санкт-Петербург ул. Савушкина д.83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: Образование)

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования



Плановая мощность: 1600 человек

Форма способа оказания: на объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту: 6,5 лет-18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ СОШ № 575 Приморского района Санкт-Петербурга Касавцова Елена Александровна, действующий на основании Приказа, и Президент Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1		Выполнил	Лист
				2



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: да, соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: да, соответствует К (цена)
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: да, соответствует К, О, С, Г
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, соответствует О (в здании много туалетов для инвалидов, не все в полной мере соответствуют нормативным требованиям для К, С)
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: да, не соответствует С
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения)

Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1		Выполнил	Лист
				3



размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да, в момент осмотра сайт находился в доработке)

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 575 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 434 Курортного района Санкт-Петербурга), расположенное по адресу: 197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 124 от 04.05.2022 г. назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p>1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности: - зам. директора по АХР – Телешук Д.А.</p> <p>2. Ответственные за сопровождение инвалидов и иных категорий МГН и оказание им ситуационной помощи при входе/выходе в учреждение: - рабочего КОРЗ - Соснового М.И.; - рабочего КОРЗ - Лохова В.Н.; - вахтёра - Сосновую Н.В. - вахтёра - Ахматсалимову Н.Г.</p> <p>3. Ответственный за техническое состояние и эксплуатацию подъемной платформы (в коридоре за сценой актового зала) - зам. директора по АХР – Телешук Д.А.</p> <p>4. Ответственные за подъемное устройство в бассейне и оказание ситуационной помощи: - зам. директора по АХР – Телешук Д.А. - Заведующий бассейном – Плешанов И.М.</p>	№ 124 от 04.05.2022

Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1		Выполнил	Лист
				4

		С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 124 от 04.05.2022. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 04.05.2022 г.	
1.2.	К, О, С, Г, У	Вход на территорию учреждения через калитку. Ширина калитки достаточная, перепадов высот нет. Прилегающая территория – транспортный проезд, покрытие – асфальт, в момент осмотра наносилась дорожная разметка пешеходного перехода и устанавливались столбики ограждения в зоне калитки. На входной группе установлена информационная табличка с номером телефона ответственного за сопровождение сотрудника, размещена «Памятка для инвалидов и иных категорий МГН», установлена схема движения к доступному входу в учреждение. Территория учреждения – ширина пешеходных путей достаточная, покрытие твердое – мощение плиткой, занижения при выходе на спортивную площадку не обустроены. Обустроены зоны отдыха, где установлены скамьи, не оборудованы подлокотниками.	
1.3.	К, О, Г, У	Доступно с учетом сделанных замечаний в п. 1.2. Сопровождение по требованию.	
1.4.	С	Условно доступно. Сопровождение по требованию. Информации для данной категории на входе на территорию объекта нет. Навигация не обустроена. Кнопка вызова ответственного за сопровождение сотрудника не установлена.	
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 124 от 04.05.2022
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Учреждение расположено в 3-х этажном здании, имеет несколько входных групп, среди которых центральный вход и вход в начальную школу. Входные группы - наружные лестницы, пандусы. Наружные лестницы оборудованы центральными двусторонними поручнями, краевые поручни не установлены, контрастно-тактильная навигация не выполнена. На пандусах в верхнем окончании отсутствие ограждение с поручнем. кнопка вызова помощи на входной группе не установлена. Двери входных групп - прозрачные, ширина достаточная, пороги минимальны, в нижней части защищены решеткой, на прозрачной поверхности установлены контрастные круги, есть тамбуры, достаточной площади, над входной площадкой – навес. У входа размещены информационные таблички об учреждении, в том числе и выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, в фойе, рядом с помещением охраны, на стене размещена мнемосхема этажа. Установлены турникеты, есть места прохода для посетителей на кресле-коляске. В фойе установлено электронное информационное устройство.	
2.2.	К	Доступно. Пандус с незначительными отклонениями, соответствует нормативным требованиям, ширина двери достаточная, пороги минимальные доводчик с задержкой закрытия не установлен, размер входной площадки достаточный, габариты тамбура достаточные для маневрирования. Есть дополнительные	

Акт
№1/Прим/22а
от 08.06.2022

ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб
197350, Санкт-Петербург, улица Лидии
Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1





Выполнил



Лист

5

		проходы через турникеты. Сопровождение по требованию. Кнопка вызова помощи не установлена.	
2.3.	О	Частично доступно. Наружная лестница центральными двусторонними поручнями, краевые поручни не установлены. Возможно движение по пандусам, пандус в верхнем окончании имеет небольшой фрагмент, где отсутствует ограждение с внешней стороны. ширина двери достаточная, пороги минимальные доводчик с задержкой закрытия не установлен. Сопровождение по требованию. Кнопка вызова помощи не установлена.	
2.4.	Г, У	Доступно.	
2.5.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением. Контрастно-тактильная навигация отсутствует, информационная табличка с рельефно-точечным шрифтом Брайля установлена, навигации к ней нет, табличка размещена на стене в пространстве между двустворчатыми наружными дверями входного узла, выполнено контрастирование прозрачных поверхностей входных дверей. В холле установлена мнемосхема, навигации к месту установки нет.	
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 124 от 04.05.2022
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, С, Г, У	Здание оборудовано лифтом. Перемещением между этажами осуществляется по внутренним лестницам. Лестница оборудованы краевыми поручнями, установленными на 3-х высотах, со стороны стены классические поручни не установлены, есть контрастные направляющие, которые могут быть использованы в качестве поручней, боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, бортиками или другими устройствами для предотвращения соскальзывания трости или ноги, не оборудованы, контрастирование противоскользящими полосами краевых ступеней лестничных маршей не выполнено. Эвакуационные лестницы не оборудованы в соответствии с нормативными требованиями. Ширина коридоров, дверных и открытых проемов достаточная, имеется контрастирование, на стенах установлены поручни. В помещении актового зала установлена подъемная платформа с внутренней стороны сцены, там же лестница для выхода на сцену со стороны артистических уборных, контрастирование марша лестницы не выполнено, поручни не установлены, ограждения нет, бортиков нет. Часть дверей имеют неотрегулированные доводчику, требуется большое усилие при открытии. Бассейн оборудован подъемным устройством.	
3.2.	К	Доступно самостоятельное перемещение в пределах этажа с учетом замечания сделанного в п.3.1. относительно доводчиков дверей. Перемещение между этажами может осуществляется на лифте с сопровождающим. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	О	Доступно с учетом замечания в п.3.1. относительно лестниц и	

Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1		Выполнил	Лист
				6

		доводчиков дверей, перемещение на лифте с сопровождающим. Сопровождение по необходимости.	
3.3.	С	Условно доступно. Навигация для данной категории минимальна, выполнена для слабовидящих, для тотально слепых - нет. Выполнено контрастирование проходов, коридоров, выступающих частей, прозрачных поверхностей, установлены у входов в помещения общего назначения контрастные пиктограммы. Необходимо сопровождение.	
3.4.	Г, У	Доступно.	
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 124 от 04.05.2022
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.2	К, О	Частично доступно. Требуется помощь в бассейне, актовом зале, библиотеке, столовой.	
4.3.	С, Г	Условно доступно. Необходимо сопровождение. Индивидуальных ТСР для данных категорий нет.	
4.4.	У	Доступно.	
4.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 124 от 04.05.2022
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалеты для инвалидов расположены на разных этажах здания, различаются по площади и размещению оборудования. Душевые расположены в помещении бассейна.	
5.2.	К	Частично доступно. Сопровождение по необходимости. Не все туалеты соответствуют в полном объеме для данной категории. Требуется дооборудовать душевые кабины в раздевалках помещения бассейна.	
5.3.	С	Условно доступно. Сопровождение по необходимости. Элементов навигации для данной категории нет. Мнемосхемы расположения оборудования при входе в сан. узлы не установлены.	
5.4.	О, Г, У	Доступно	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 124 от 04.05.2022
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 124 от 04.05.2022
6.2.	К, О, С, Г, У	Установлены информационные таблички у кабинетов/помещение различного назначения, в том числе контрастные пиктограммы. Нет единой навигации в варианте поэтажных планов с указанием в том числе расположения туалетов для инвалидов, помещений/выходов на случай чрезвычайных обстоятельств.	
6.3.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://school575.ru в период проведения обследования сайт находился в доработке, поэтому не оценивается объем размещенной информации на странице «Доступная среда» https://school575.ru/доступная-среда/ На сайте учреждения размещена:	

Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1		Выполнил	Лист
				7

		<ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - версия для слабовидящих; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта - размещенные карты с указанием маршрута и транспорта, информация не дублируется текстом для посетителей сайта с ограничениями по зрению; <p>На сайте отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - ссылка на страницу сайта https://www.city4you.spb.ru/, где должна быть размещена информация о доступности объекта, если проводилось анкетирование объекта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
--	--	---	--

Дополнительные меры (при наличии)

7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>Остановки общественного транспорта находятся на ул. Парашютная, остановки «Парашютная 54» и «Парашютная 56»: Автобусы № 135, 171, 180, 194 (оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 800 м. 2. Время движения пешком около 10 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Пешеходный переход нерегулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. (не все соответствуют нормативным требованиям). 	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковка не оборудована.	



Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.



Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				8

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. Разместить на официальном сайте информацию для инвалидов и ММГН в доступной и удобной форме:
 - о доступности объекта по категориям инвалидов в части оказываемых услуг;
 - номер телефона сотрудников, ответственных за оказание ситуационной помощи;
 - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости;
 - условия его доступности по категориям инвалидов (физическая/архитектурная доступность);
 - текстом информация, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.

На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.

2. Добавить на официальный сайт (в раздел «Доступная среда») ссылку на сайт <https://www.city4you.spb.ru/>, где должна быть размещена информация о доступности объекта по результатам анкетирования объекта.
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
4. На входной группе на территорию установить кнопку вызова ответственного сотрудника со знаком «ИНВАЛИД».
5. На территории учреждения выполнить работы по занижению бордюрного камня, установить скамьи с подлокотниками.
6. На входных группах: установить краевые поручни на наружных лестницах, контрастно-тактильную навигацию, в верхней части пандуса доработать ограждение с поручнем.
7. Доступные вход обозначить информационными табличками по доступности входа для различных нозологий.
8. Внутренние лестницы – выполнить контрастирование противоскользящими лентами краевых ступеней лестничных маршей, установить бортики.
9. Двери – отрегулировать доводчики.
10. В местах отдыха в холлах выделить места для учеников на креслах-колясках, установить дополнительно диванчики/кресла с подлокотниками.
11. Определить количество туалетов, которые в полном объеме соответствуют нормативным требованиям для посетителей на креслах-колясках, в туалетах, оборудованных с нарушением – устранить нарушения при наличии такой возможности или решать данную проблему организационными мерами, информируя посетителей о расположении наиболее комфортных туалетов.
12. Перед входами в туалеты установить мнемосхемы расположения оборудования.
13. Доработать актовый зал с учетом нормативных требований в части размещения мест в зрительном зале для инвалидов различных нозологий, выполнения работ по доработке лестницы и площадки выхода на сцену со стороны артистических уборных.
14. Доработать душевые в бассейне.
15. Установить оборудование для инвалидов по слуху, например, индукционную петлю.
16. Доработать навигацию в учреждении, сделав поэтажные планы с указанием туалетов, путей эвакуации для инвалидов.

Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1	 МОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 9
-------------------------------------	--	--	---	-----------

Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Директор
ГБОУ СОШ № 575 Курортного района
Санкт-Петербурга





/ Касавцова Е.А./

Президент
МОПОИ
«На коляске без барьеров»



/ Ю.В. Яганова/

Акт №1/Прим/22а от 08.06.2022	ГБОУ СОШ № 575 Приморского района СПб 197350, Санкт-Петербург, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1	 МОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 10
-------------------------------------	--	--	---	----------------